

Odolanów dnia: 2021-09-01

Gmina i Miasto Odolanów

Rynek 11

63-430 Odolanów

.....
[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo: **ZP.271.2.20.2021**

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na **”Zagospodarowanie terenu we wsi Wierzbno oraz we wsi Uciechów”** – znak sprawy **ZP.271.2.20.2021**.

Zamawiający, **Gmina i Miasto Odolanów**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 2

W związku z przetargiem na zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne we wsi Uciechów proszę o sprecyzowanie rodzaju i koloru kostki brukowej, koloru obrzeży betonowych a także rodzaju betonu jaki ma zostać użyty na podbudowę pod kostkę oraz jego grubość

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Kostka szara cegielka,

obrzeża betonowe szare,

Beton B20, podbudowa 10 cm (poz. 7 przedmiaru), podsypka cementowo - piaskowa 4 cm (poz. 8 przedmiaru)

Zamawiający