

Gmina i Miasto Odolanów

Rynek 11

63-430 Odolanów

.....
[nazwa zamawiającego, adres]

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na **"Budowa letniej sceny wraz z zapleczem socjalnym w Parku Natury w Odolanowie"** – znak sprawy **ZP.271.2.3.2022**.

Zamawiający, **Gmina i Miasto Odolanów**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

W związku z koniecznością załączenia do oferty wypełnionego kosztorysu ofertowego proszę o udzielenie wyjaśnienia w jaki sposób wypełnić załączone przez Inwestora przedmiary tzn. czy trzymać się sztywno obmiarów czy wykonać własne gdyż w udostępnionej dokumentacji i dokumentacji jest sporo rozbieżności np.

- w przedmiarze konstrukcja stalowa to 5507kg a w dokumentacji zamiennej konstrukcji to 4236,82kg
- w przedmiarze blacha trapezowa zadaszenia to T50x0,75 w dokumentacji zamiennej konstrukcji to T90x0,88 itp

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

- prawidłowa masa to 5507kg - do wartości w projekcie (zgodnie z zestawieniem materiałowym) doliczono dodatek ca 30% na drugorzędne elem. konstrukcyjne niezbędne do montażu elem. wystroju architektonicznego oraz wyposażenia scenicznego oraz dodatkowo na blachy węzłowe połączeń.

- prawidłowa jest blacha Tr90*0.88 (zgodnie z projektem) lub równoważna

Jeżeli w przekazanej dokumentacji są inne rozbieżności wymagające wyjaśnienia ze strony Zamawiającego proszę o przesłanie pytania w tym zakresie.

Zamawiający