Gmina i Miasto Odolanów
Rynek 11
63-430 Odolanów

Pismo: ZP.271.2.1.2019 Odolanów dnia: 2019-01-31

O D P O W I E D Ź
na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2019-01-29 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) w trybie **przetarg nieograniczony**, na:

Przebudowa drogi gminnej nr 796328 P ul. Ludomiry Namysł wraz z odcinkiem drogi gminnej nr 796341 P ul. Słonecznej w Odolanowie,

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

1. Dokumentacja projektowa w opisie technicznym i na przekrojach normalnych - przekrój X zawiera zapisy dotyczące wykonania nowej konstrukcji na włączeniu do DW 444, a przedmiar robót nie obejmuje takich pozycji. Prosimy o wyjaśnienie czy przedmiotowe zadanie obejmuje wykonanie powyższego zakresu robót, a jeśli tak, to prosimy o zamieszczenie kosztorysu obejmującego wszystkie niezbędne roboty i ich przedmiary zgodnie z załączoną dokumentacją projektową.

2. Ad kosztorys ofertowy poz. nr 30, poz. Nr 51. Prosimy o podanie informacji o jakim uziarnieniu kruszywo należy zastosować w w/w pozycjach.

3. SST 13. Obrzeża betonowe D-08.03.01 podaje dla w/w prefabrykatów wymaganie wytrzymałości na ściskanie wg nieaktualnych przepisów, wymaganie wytrzymałości charakterystycznej jak dla kostki brukowej betonowej oraz zawyżone wymaganie nasiąkliwości w st6osunku do normy PN-EN 1340. Prosimy o dostosowanie wymagań dla obrzeży betonowych zgodnie z obowiązującą normą PN-EN 1340.

4. SST 18. Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla dróg i ulic lokalnych D-05.03.23a oraz 19. Chodnik z brukowej kostki betonowej D-08.02.02 podają wymagania dla w/w prefabrykatów wg nieaktualnych przepisów. Prosimy o dostosowanie wymagań dla betonowych kostek brukowych zgodnie z obowiązującą normą PN-EN 1338.

5. SST 24. Nawierzchnia z betonu asfaltowego D-05.03.05 podaje zastosowanie asfaltu 50/70 do warstwy podbudowy bitumicznej. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie mieszanki AC 22 P 35/50 dla kategorii ruchu KR 3?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Ad.1 - Nie obejmuje

Ad. 2 - Kruszywo C90/3

Ad. 3 i 4 - Dołączamy skorygowaną SST

Ad. 5 - Nie dopuszczamy warstwy AC 22P

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Zamawiający

z up. BURMISTRZA
Jan Prokop
Zastępca Burmistrza

Sporządziła: Agnieszka Janiak