

POWIADOMIENIE o zmianach SIWZ

Dotyczy: zmiany zapisów SIWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie przetarg nieograniczony, na:

Dostawa oraz montaż Odnawialnych Źródeł Energii na terenie GiM Odolanów (kolektory słoneczne)

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), w postępowaniu prowadzonym w trybie **przetarg nieograniczony**, na **Dostawa oraz montaż Odnawialnych Źródeł Energii na terenie GiM Odolanów (kolektory słoneczne)**, dokonuje zmian zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:

1. Zamawiający dokonuje zmiany w PFU (str. 48)

Dokonano zmiany opisu węzownic na: "Węzownice ze stali emaliowanej"

Tym samym dokonano zmiany opisu węzownic na węzownice ze stali emaliowanej w PFU na str. 48

Zapis dotychczasowy:

Zasobnik c.w.u.

Zbiornik solarny c.w.u. ze stali nierdzewnej typu Duplex emaliowanej, z zamontowaną fabrycznie grzałką elektryczną lub króćcem umożliwiającym zamontowanie grzałki elektrycznej. Węzownice ze stali nierdzewnej gładkiej 316L. Obudowa zbiornika ze stali, malowana proszkowo lub anodowana. Na wyjściu ciepłej wody ze zbiornika znajduje się termostatyczny zawór antyoparzeniowy o zakresie temp. 35-70°C z króćcami przyłączeniowymi minimum 3/4" i $k_{vs}=1,7\text{m}^3/\text{h}$. Podłączenie do górnej węzownicy instalacji c.o. Zasobnik będzie pełnił funkcję podstawowego zbiornika c.w.u., który połączony będzie z istniejącą instalacją c.w.u. Klasa energetyczna zasobnika min D.

Zapis po dokonaniu modyfikacji:

Zasobnik c.w.u.

Zbiornik solarny c.w.u. ze stali nierdzewnej typu Duplex emaliowanej, z zamontowaną fabrycznie grzałką elektryczną lub króćcem umożliwiającym zamontowanie grzałki elektrycznej. Węzownice ze stali nierdzewnej gładkiej 316L ~~emaliowanej~~. Obudowa zbiornika ze stali, malowana proszkowo lub anodowana. Na wyjściu ciepłej wody ze zbiornika znajduje się termostatyczny zawór antyoparzeniowy o zakresie temp. 35-70°C z króćcami przyłączeniowymi minimum 3/4" i $k_{vs}=1,7\text{m}^3/\text{h}$.

Podłączenie do górnej węzownicy instalacji c.o. Zasobnik będzie pełnił funkcję podstawowego zbiornika c.w.u., który połączony będzie z istniejącą instalacją c.w.u. Klasa energetyczna zasobnika min D.

2 . W związku z w/w zmianą Zamawiający zmienia - wydłuża termin składania ofert.

W SIWZ było przed zmianą:

16. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

16.1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem Platformy, działającej pod adresem <https://e-ProPublico.pl/>, zgodnie z instrukcją określoną w pkt. 15 SIWZ, do dnia 2019-08-27 do godz. 09:30.

16.2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 2019-08-27 o godz. 10:00, za pośrednictwem Platformy, na karcie Oferty/Załączniki, poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert, które jest jednoznaczne z ich upublicznieniem.

W SIWZ jest po zmianie:


16. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

16.1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem Platformy, działającej pod adresem <https://e-ProPublico.pl/>, zgodnie z instrukcją określoną w pkt. 15 SIWZ, do dnia 2019-09-12 do godz. 09:30.

16.2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 2019-09-12 o godz. 10:00, za pośrednictwem Platformy, na karcie Oferty/Załączniki, poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert, które jest jednoznaczne z ich upublicznieniem.

3. W związku z pytaniami które wpłynęły, Zamawiający zamieszcza także do pobrania na swojej stronie internetowej zmodyfikowany wzór umowy.

Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.


BURNISZ
Marian Janicki
Kierownik Zamawiającego